

Ogrodzeniec 08.03.2024

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że akceptuję zmianę technologii wykonania wewnętrznej instalacji gazu w budynkach wielorodzinnych przy ul. Słowackiego 10 w Ogrodzieńcu z instalacji stalowej na instalację miedzianą.

§ 164. 2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur miedzianych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur miedzianych do gazu, łączonych przez lutowanie lutem twardym, lub rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z Polską Normą dotyczącą rur przewodowych, łączonych przez spawanie.

Zmianę średnic wyznikającą z zastosowania innego materiału należy określić bezpośrednio na budowie. Należy zastosować rury twarde z miedzi o grubości ścianki nie mniejszej niż 1 mm (do średnicy 22 mm), i 1, 5 mm (dla średnic od 28mm)

*mgr inż. Patrycja Hrabia*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specyficznej instalacyjnej  
nr ewidencyjny: SLK/3196/POOS/10

.....  
(podpis projektant)